

PROGETTO ANTINCENDIO

RELAZIONE TECNICA GENERALE ANTINCENDIO (Minicodice)

OGGETTO: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IMPIANTI IAS SPA
RELAZIONE GENERALE

COMMITTENTE: IAS SPA – Industria Acqua Siracusana S.P.A.
PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA)

TECNICO: Dott. Ing. N.M. Cannizzaro

Data,

Il Responsabile della Progettazione

La presente valutazione del rischio incendio viene redatta in ottemperanza al decreto 3 settembre 2021 recante *“criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio”*.

La relazione, commissionata dalla società per azioni Industria Acqua Siracusana (I.A.S.), riguarda solo alcuni degli impianti da questa gestiti, essendo i rimanenti altri ricadenti tra le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco e quindi specificamente attenzionati ed in possesso di CPI o SCIA antincendio in corso di validità.

La seguente tabella riepilogativa riporta, a titolo di completezza, tutti gli impianti, sia quelli oggetto del presente studio sia quelli ricadenti nel cd *“rischio medio”* per i quali è stata fatta apposita valutazione rischio incendio ai fini del rilascio del CPI e/o della presentazione della SCIA antincendio.

N.	Area omogenea	Calcolo rischio di incendio	Livello rischio	Presenza CPI o SCIA antincendio
1	Palazzina uffici amministrativi e Presidenza	Vedere valutazione specifica	Basso	No
2	Palazzina uffici e sala controllo	Vedere valutazione specifica	Basso	No
3	Laboratorio chimico rilievi microbiologici	Vedere valutazione specifica	Basso	No
4	Cabine elettriche	Vedere valutazione specifica	Basso	No
5	Stazioni di rilancio esterne (Targia, Priolo e Magnisi).	Oggetto di CPI	Medio	Sì
6	Deposito temporaneo di rifiuti	Vedere valutazione specifica	Basso	No
7	Magazzino/Archivio	Vedere valutazione specifica	Basso	No
8	Locale bombole gas tecnici	Vedere valutazione specifica	Basso	No
9	Locale gruppo elettrogeno interno	Oggetto di CPI	Medio	Sì
10	Spogliatoio	Vedere valutazione specifica	Basso	No
11	Infermeria	Vedere valutazione specifica	Basso	No
12	Parcheggio	Vedere valutazione specifica	Basso	No

Le attività catalogate a rischio basso, ottemperano i seguenti requisiti prescritti dal citato decreto del 2021:

- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (quantità significative di materiali combustibili si intende $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$).

- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Si allegano valutazioni rischio incendio specifiche.

Data

Firma